

Исх. от «26» августа 2016 г. № 172/1 ЭП/и
На исх. № 2122В от 25.08.2016

Заместителю генерального директора
ООО ИК «Восточные ворота»
В.А. Колесову

[О внесении изменений в положительное
заключение негосударственной экспертизы
от 30.06.2015 № 2-1-1-0049-15]

Уважаемый Владимир Александрович!

ООО «Эксперт-проект» (свидетельства об аккредитации № РОСС RU.0001.610137, № RA.RU.610650 на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий), рассмотрев Ваше обращение о внесении в раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (шифр 15-20-17 – КР) проектной документации «Многоквартирный дом в 85 м на северо-восток от дома по проспекту Северный, 23 в г. Находка» изменений, не снижающих конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства, считает возможным внести соответствующие изменения в положительное заключение негосударственной экспертизы от 30.06.2015 № 2-1-1-0049-15: в подразделе **2.3.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения** на листе 8 слова «внутренний несущий слой – кладка из андезитобазальтовых блоков марки 50 плотностью 1450 кг/м³ толщиной 190 мм по ГОСТ 6133-99 на цементно-песчаном растворе марки 50 с армированием через 2 ряда (в углах – в каждом ряду) по высоте кладки, креплением к закладным деталям колонн и стен гибкими связями с шагом 600, 800 мм по высоте, к перекрытиям – П-образными монтажными элементами с шагом 1000 мм» исключить, заменив словами «внутренний несущий слой – кладка из камней бетонных стеновых пустотелых по ГОСТ 6133-99 класса В3,5 плотностью 1475 кг/м³ толщиной 190 мм на цементно-песчаном растворе марки 50 с армированием через 2 ряда (в углах – в каждом ряду) по высоте кладки, креплением к закладным деталям колонн и стен гибкими связями с шагом 600, 800 мм по высоте, к перекрытиям – П-образными монтажными элементами с шагом 1000 мм».

Настоящее письмо считать дополнением и неотъемлемой частью положительного заключения негосударственной экспертизы проектной документации без сметы от 30.06.2015 № 2-1-1-0049-15, выданного ООО «Эксперт-Проект».

Директор



С.И. Суховеев